



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 75-05-05/УСН-25-2024 г. Чита, ул. Амурская, 109 « 13 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения, условиями обучения и воспитания Степанцовой Валерией Сергеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5», ИНН 7536028427 ОГРН 1027501158080 (далее - МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5"), юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Нечаева, 59

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) – оборудование, являющееся источником повышенного выделения влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды) в производственном помещении пищеблока не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции.
2. В нарушение ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - покрытие пола (линолеум) в приемной группы № 1, спальне группы № 2 имеет дефекты и повреждения.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать, оборудование являющееся источником повышенного выделения влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды) в производственном помещении пищеблока локальной вытяжной системой вентиляции, в соответствии с требованиями ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

Срок: до 01.09.2024

2. Восстановить целостность покрытия пола (линолеум) в приемной группы № 1, спальне группы № 2 в соответствии с требованиями ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: до 01.09.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5», ИНН 7536028427 ОГРН 1027501158080
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 109, тел./факс 26-88-71, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, в срок до: «01» сентября 2024

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела
надзора за питанием
населения, условиями
обучения и воспитания



Степанцова В.С

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» февраля 2024г.  (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
